



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (АО ЦНИИТС)**

ул. Кольская, д.1, Москва, Россия, 129329
Телефон: 8 (499)189-50-32
E-mail: info@Tsniiis.com Сайт:
<http://www.tsniiis.com>
ОКПО 41813749; ОГРН 1197746608388; ИНН 7716942164;
КПП 771601001

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Генерального директора

**АО ЦНИИТС по научной
работе, канд. техн. наук**

Ю. В. Новак



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2
по результатам климатических испытаний гидроизоляционного
материала «Химтраст ПМ (твердая) премиум» по ТУ 20.16.56-091-
27903090-2021 производства АО «Химтраст»

№ ТС-НМГАЗ-21-0358-2

- одноупаковочный праймер «Химтраст Праймер-ПМ (1К)» по ТУ 20.16.56-049-27903090-2017 — толщина 50-200 мкм
- основной слой «Химтраст ПМ (твердая) премиум» по ТУ 20.16.56-091-27903090-2021 — толщиной 1500-2500 мм

компания АО «Химтраст», может быть использована для защиты наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений, в т. ч. мостов, фундаментов и других искусственных сооружений, эксплуатируемых в промышленной зоне с макроклиматическим районом, характеризуемым холодным и умеренным холодным климатом (ХЛ2, УХЛ2).

3. По результатам ускоренных климатических испытаний, с учетом ошибки прогнозирования по ГОСТ 9.401-2018, прогнозируемый срок службы гидроизоляционного покрытия компании АО «Химтраст» составил более 25 лет в промышленной атмосфере с макроклиматическим районом, характеризуемым умеренным и холодным климатом (ХЛ2, УХЛ2).

Зав. Центральной лабораторией
новых строительных материалов,
гидроизоляции и
антикоррозионной защиты, к. т. н.

Д. А. Миленин

27.12.2021